



GMINA TCZEW

ul. LECHA 12, 83-110 Tczew

☎ (58) 530-51-32, 530-51-10 lub 15

IR.271.N.7.12

Tczew, dnia 29.08.2012r.

WSZYSCY WYKONAWCY

do udziału w postępowaniu dla zadania pn. „*Utwardzenie ulicy Spokojnej w Gniszewie*”

Realizując postanowienia art. 38 ust. 1 pkt. 3, ust 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 259 ze zmianami) zawiadamiam, że Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe zmiany **wymagają** czasu na wprowadzanie zmian w ofertach ma zastosowania art. 12a ust 1. w/w Ustawy tj. przedłużenie terminu składania ofert.

I Zmiany:

Zmiana Nr 1. Zapis ogłoszenia pkt IV.4.4) otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pokój nr 5 (sekretariat).”

Zmiana Nr 2. Zapis SIWZ rozdział 11 otrzymuje nowe brzmienie:

a) *Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – **pokój nr 5 (sekretariat)** w terminie do dnia 07.09.2012 roku godz. 12⁰⁰*

b) *Otwarcie ofert nastąpi 07.09.2012 roku o godz. 12¹⁵ w pokoju nr 12 (I piętro) w siedzibie Zamawiającego.*

Zmiana nr 3 Zapis ogłoszenia pkt II.1.3) i SIWZ rozdział 3 otrzymują brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania związana z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Utwardzenie ulicy Spokojnej w Gniszewie”. Zakres głównych prac obejmuje między innymi:

1. Wytyczenie geodezyjne granic działki drogowej podlegającej utwardzeniu.
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
3. Wykonanie rowków pod ławy betonowej z oporem.
4. Wykonanie ławy betonowej z oporem oraz ułożenie krawężników.
5. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
6. Utwardzenie pobocza drogi.
7. Przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą.

Zaleca się aby Wykonawca skalkulował cenę w oparciu o wizytę terenu. Odcinek drogi podlegający utwardzeniu wynosi 540 mb i znajduje się w Gniszewie (ul. Spokojna) (odcinek

od istniejącej nawierzchni z płyt betonowych w kierunku Waćmierza). Zakres prac nie obejmuje wykonanie zjazdów do poszczególnych posesji. Wykonawca powinien dostosować rzędne istniejących zjazdów do rzędnych wykonywanej drogi.

Docelowa szerokość jezdni z płyt drogowych sześciokątnych 4,2 m (bez krawężnika i pobocza – pobocze 0,6 m z każdej strony) Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Szkic drogi stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac sporządzi projekt organizacji ruchu na czas budowy. Przedmiotowy projekt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi (należy umożliwić stałą przejezdną drogi).

Pobocza drogi należy po zakończeniu prac uporządkować, istniejącą zieleń przydrożną odtworzyć. Niweleta przebudowanej drogi na początkowym i końcowym odcinku, musi nawiązywać do istniejącej wysokości drogi. Całość utwardzonego odcinka drogi musi tworzyć jednolitą powierzchnię.

Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je bezwzględnie odbudować;

Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu prac drogowych dostarczyć:

- oświadczenie właścicieli gruntów przyległych (do odcinka drogi podlegającego utwardzeniu) o braku uwag do zrealizowanego zadania,
- świadectwa dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych
- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót w ilości 2 egz.
- gwarancje, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty producentów na wbudowane materiały,

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale. 25 niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).

Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.

Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań, jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o wymagania opisane w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres 3 lat licząc od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest ująć w swej wycenie m. in. koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty, itp).

II Pytania:

Pytanie Nr 1:

„Prosimy o wyjaśnienie treści § 11 ust. 6 wzoru umowy: ”Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za rozpoczęte a nie ukończone roboty stanowiące wydzielony przedmiot umowy” Zwracamy uwagę, iż w umowie żadne roboty nie zostały wydzielone.”

Odpowiedź:

Niniejszym wyjaśniam, że przedmiot umowy został opisany w rozdziale 3 SIWZ. Wydzielenie poszczególnych etapów robót (przedmiotu umowy) opisano m. in. w zał. Nr 7 do SIWZ.

Pytanie Nr 2:

„W opisie przedmiotu zamówienia (rozdział 3 SIWZ) Zamawiający wyłączył z zakresu wykonanie zjazdów do poszczególnych posesji. Jednak w następnym zdaniu określone zostało, że do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostosowanie rzędnych istniejących zjazdów do rzędnych wykonywanej drogi. Zdaniem Wykonawcy powyższe zdania są ze sobą sprzeczne. Prosimy o wyjaśnienie co będzie należeć do obowiązków Wykonawcy w przypadku gdy rzędna zjazdu obniży rzędnej wykonywanej drogi.”

Odpowiedź:

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest dostosować rzędne istniejących zjazdów do rzędnych wykonywanej drogi. Zamawiający dopuszcza dwie możliwości rozwiązania (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru): wykorytowanie drogi na odcinku zjazdu lub podsypywanie i wyprofilowanie kruszywa na odcinku zjazdu. Obie technologie powinny umożliwiać bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

III. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 sierpnia 2012 roku – **nr ogłoszenia 186483 - 2012.**

Jednocześnie informuję, że zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Roman Rezmerowski
Wójt Gminy Tczew